



Serviço Social do Comércio
Departamento Regional Goiás

COMUNICADO

PRORROGAÇÃO PREGÃO Nº 16/01.00034

O Serviço Social do Comércio – SESC – Administração Regional no Estado de Goiás torna público para o conhecimento dos interessados que o Edital do Pregão nº 16/01.00034 – Serviço de Acompanhamento Químico e Manutenção das Águas das Piscinas do Sesc Caldas Novas, Sesc Campinas e Sesc Façalville que estava suspenso foi prorrogada para o dia **17 de janeiro de 2017 às 08:30 horas**.

ESCLARECIMENTOS DE EDITAL

Item 01 - Contratação de serviço de acompanhamento do tratamento químico e manutenção das águas das piscinas e da estação de tratamento de água para o Sesc Caldas Novas:

- Relação das piscinas – Sesc Caldas Novas:

- Piscina do chafariz – Capacidade: 1000 m³
- Piscina Araxá - Capacidade 351,42 m³
- Piscina infantil Araxá – Capacidade 115,50 m³
- Piscina Intermediária - Capacidade 452,16 m³
- Piscina Pólo - Capacidade 629,20 m³
- Piscina Bambuí - Capacidade 395 m³
- Piscina infantil Bambuí – Capacidade 63,58 m³
- Piscina Anhanguera - Capacidade 395 m³
- Piscina infantil Anhanguera – Capacidade 63,58 m³
- Piscina em forma de “8” - Capacidade 300 m³
- Piscina Toboágua – Capacidade 78,50 m³
- Piscina Rampa – Capacidade 36 m³

-Algumas das responsabilidades da CONTRATADA referente ao tratamento das piscinas:

- Tratamento físico-químico das águas das piscinas, garantindo o perfeito estado de uso e conservação;



Serviço Social do Comércio
Departamento Regional Goiás

- Verificação da necessidade de aplicação de produtos necessários para equilíbrio de alcalinidade, cloro, ph e resíduos metálicos bem como o controle de algas/fungos e acompanhamento bioquímico da água;
- Acompanhar medições periódicas, garantindo os parâmetros ideais, de pH, Cloro, Alcalinidade Total e Ácido Cianúrico;
- Emissão de laudos técnicos mensalmente;
- Elaboração de planilhas de aplicação de produtos, tratamento e medições;
- Avaliar produtos químicos bem como sugerir aqueles com maior eficiência para as piscinas da unidade.

-Algumas das responsabilidades da CONTRATADA referente a estação de tratamento de água:

- Realizar visitas mensais para analisar, monitorar e orientar os operadores de ETA quanto ao tratamento de água da unidade;
- Analisar e monitorar a qualidade da água na Estação de Tratamento, potabilidade de consumo e piscinas termais;
- Analisar, monitorar e orientar os operadores de ETA na adição de produtos químicos à água para manter PH e Cloro dentro dos padrões estabelecidos;
- Analisar os controles e determinações do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM);
- Analisar, monitorar e orientar os operadores de ETA quanto à operação dos equipamentos eletromecânicos;
- Analisar, monitorar e orientar os operadores de ETA quanto à qualidade da água, PH e níveis de Cloro conforme estabelecidos pela legislação;
- Acompanhar os relatórios laboratoriais de análise físico-químico-bacteriológica da água das piscinas, poços termais e de água tratada na ETA;
- Analisar, monitorar e orientar os operadores de ETA quanto a inspeção dos equipamentos da estação de água e demais bombeadores;
- Analisar, monitorar e orientar os operadores de ETA quanto a manutenção preventiva de equipamentos;
- Analisar, monitorar e orientar os operadores de ETA quanto ao cumprimento dos procedimentos operacionais padrão;
- Analisar, monitorar e orientar os operadores de ETA quanto as anomalias no processo de tratamento de água
- Analisar, monitorar e orientar os operadores de ETA quantificando materiais e produtos;



Serviço Social do Comércio
Departamento Regional Goiás

- Analisar, monitorar e orientar os operadores de ETA quanto ao Armazenamento de materiais e produtos;
- Analisar e se preciso, requisitar a reposição de materiais e/ou utilização de novos produtos ao tratamento de água na ETA;

Item 02 - Contratação de serviços de acompanhamento, tratamento químico e manutenção das águas das piscinas da unidade do Sesc Campinas:

- Relação das piscinas – Sesc Campinas:

- Adulta capacidade de 420 mil litros
- Infantil capacidade de 100 mil litros.

-Algumas das responsabilidades da CONTRATADA referente ao tratamento das piscinas:

- Tratamento físico-químico das águas das piscinas, garantindo o perfeito estado de uso e conservação;
- Verificação da necessidade de aplicação de produtos necessários para equilíbrio de alcalinidade, cloro, ph e resíduos metálicos bem como o controle de algas/fungos e acompanhamento bioquímico da água;
- Acompanhar medições periódicas, garantindo os parâmetros ideais, de pH, Cloro, Alcalinidade Total e Ácido Cianúrico;
- Emissão de laudos técnicos mensalmente;
- Elaboração de planilhas de aplicação de produtos, tratamento e medições;
- Avaliar produtos químicos bem como sugerir aqueles com maior eficiência para as piscinas da unidade.

Item 03 - Contratação de serviços de acompanhamento, tratamento químico e manutenção das águas das piscinas e estação de tratamento de efluentes da Unidade Sesc Faíçalville:

- Relação das piscinas – Sesc Faíçalville:

- Piscina Lazer I – capacidade de 230 m³
- Piscina Lazer II - capacidade de 450 m³
- Piscina Lazer IV - capacidade de 526 m³
- Piscina Semi-Olimpica capacidade de 475 m³
- Piscina Semi-Olimpica - capacidade de 402 m³
- Piscina Toboagua - capacidade de 84 m³
- Piscina Infantil - capacidade de 105 m³



Serviço Social do Comércio
Departamento Regional Goiás

-Algumas das responsabilidades da CONTRATADA referente ao tratamento das piscinas:

- Tratamento físico-químico das águas das piscinas, garantindo o perfeito estado de uso e conservação;
- Verificação da necessidade de aplicação de produtos necessários para equilíbrio de alcalinidade, cloro, ph e resíduos metálicos bem como o controle de algas/fungos e acompanhamento bioquímico da água;
- Acompanhar medições periódicas, garantindo os parâmetros ideais, de pH, Cloro, Alcalinidade Total e Ácido Cianúrico;
- Emissão de laudos técnicos mensalmente;
- Elaboração de planilhas de aplicação de produtos, tratamento e medições;
- Avaliar produtos químicos bem como sugerir aqueles com maior eficiência para as piscinas da unidade.

-Algumas das responsabilidades da CONTRATADA referente a estação de tratamento de efluentes:

- Realizar a verificação dos níveis de pressão dos filtros;
- Realizar a troca das pastilhas de cloro, quando necessário;
- Realizar a diluição dos polímeros e coagulantes;
- Realizar o acompanhamento das análises do efluente tratado;
- Monitorar e operar o sistema de tratamento de efluentes;
- Monitorar a qualidade do tratamento, quanto à cor e odor.

Goiânia, 05 de janeiro de 2017
COMISSÃO DE LICITAÇÃO