

Goiânia, 10 de fevereiro de 2017.

SS.....83015302

Cód. Cliente.....187203

Processo 2016/022554-1


A
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC – ADM. REG. ESTADO DE GOIÁS.
CALDAS NOVAS - GO.


Prezado (a) Senhor (a),

Em atenção à sua solicitação para liberação de uma carga de 762,5 kVA, aumento de carga de 1.025 kVA para 1.787,5 kVA, UC 760017712, para atender Clube e Hotel, situado Rua Maria Paula, nº 600, Bairro do Turista I, coordenadas UTM 22K 751541 / 8037387, município de Caldas Novas - GO, informamos que a mesma está liberada mediante as seguintes condições:

1. Tensão de fornecimento: 13,8 kV.
2. Alimentação pelo circuito 01, 13,8 kV, SE Caldas Novas.
3. Assinatura do devido Contrato de Fornecimento, antes da ligação da carga.
4. Manter o fator de potência mínimo de 92% (indutivo ou capacitivo), conforme determina o Artigo 95 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Atenciosamente,


Eng^a Livia Elias Weber de Deus Amaral – Mat.: 11121-1
DT – Setor de Planejamento da Distribuição


Eng^a Florinda Rodrigues da Silva – Mat.: 09084-0
DT – Setor de Planejamento da Distribuição

Esta liberação tem validade de um ano a partir de 10 de fevereiro de 2017.