

## TERMO DE REFERÊNCIA

### **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ANÁLISE, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO, DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO E MANUTENÇÃO DAS ÁGUAS DAS PISCINAS e DAS E.T.A. DAS UNIDADES EXECUTIVAS DO SESC NO ESTADO DE GOIÁS.**

#### **1. DEFINIÇÃO DO OBJETO**

Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de análise, acompanhamento e orientação dos serviços realizados de tratamento químico e manutenção das águas das piscinas e das E.T.A. – Estação de Tratamento de Água das Unidades Executivas do Sesc Universitário, Jataí, Caldas Novas, Pirenópolis, Faiçalville, Anápolis e Campinas, durante o período de 12 (doze) meses, conforme especificações dos serviços descritos neste Termo de Referência e constantes nas RCMS's: 19/0410, 19/0421, 19/0544, 19/0972, 19/1626, 19/2066 e 19/2068, respectivamente.

#### **2. JUSTIFICATIVA**

A contratação de empresa especializada é de suma importância para responsabilidade técnica quanto aos serviços de análise, acompanhamento e orientação correta quanto ao tratamento químico das piscinas, manutenção, conservação e operação adequada dos equipamentos e do funcionamento da estação de tratamento de água existente nas Unidades Executivas do Sesc.

A prestação de serviços, deverá ocorrer de acordo com a legislação vigente para o serviço, cujo profissional técnico responsável pela realização dos serviços deverá conter o registro junto ao Conselho Regional de Química.

A prestação de serviços deverá ocorrer através de visitas técnicas nas Unidades Executivas do Sesc no mínimo 2 (duas) vezes por semana, durante o período inicialmente de 12 (doze) meses.



### 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os serviços deverão ser realizados por profissionais devidamente registrados no Conselho Regional de Química, nas piscinas das Unidades Executivas do Sesc Goiás e na E.T.A., de acordo com a legislação vigente nas piscinas constantes dos parques aquáticos das Unidades, conforme descrição dos serviços e a periodicidade, relacionadas à baixo:

#### 3.1 Descrição dos serviços para as piscinas:

- Verificar as condições do tratamento realização durante a semana;
- Orientação e acompanhamento do tratamento químico das piscinas, aos operadores a qualquer intervenção;
- Acompanhar as análise através de planilha elaborada, bem como alimentação do livro diário de visitas técnicas;
- ✓ Emissão de relatórios, assinados pelo responsável técnico com CRQ, e a Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional habilitado para o gerenciamento da execução de tais serviços;
- Solicitar e acompanhar coleta de amostra da água das piscinas, para análise sempre que necessário, como emissão de parecer técnico quando necessário, após a leitura e análise dos laudos laboratoriais;
- Auxiliar os servidores que realiza o tratamento da água quanto ao tipo específico de produto e quantidades para cada situação de PH ou Alcalinidade da água, dentre outras situações ligadas ao tratamento das piscinas;
- Acompanhar o estoque de produtos em relação quantidades, qualidades e validades;
- Ter disponibilidade para qualquer situação emergencial quanto ao tratamento da água das piscinas;
- Orientação, acompanhamento e assessoramento de todas as atividades que envolverem a prospecção e projetos que contemplem as instalações de piscinas e Estação de Tratamento de Água;
- Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, EPI's, EPC's, alimentação, pagamento, verbas trabalhistas, rescisórias, transporte e demais despesas

necessárias para a execução dos serviços, será integralmente de responsabilidade da empresa contratada;

### 3.2 Descrição dos serviços para E.T.A – Estação de Tratamento de Água:

- Orientação e acompanhamento dos processos de tratamento de água da Estação de Tratamento de Água – E.T.A., equipada com bombas dosadoras de hipoclorito de sódio e sulfato de alumínio, flotor, floculador e filtro de areia;
- Orientação e acompanhamento do pessoal operativo da E. T.A, quanto na adição de produtos químicos à água conforme padrões estabelecidos, PH e níveis de cloro, conforme estabelecidos pela legislação vigente, dentre outras orientações necessárias para o excelente tratamento da água, bem quanto anomalias no processo de tratamento da água;
- Analisar os controles e determinações do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM);
- Analise, Orientação e acompanhamento da manutenção dos equipamentos eletromecânicos e demais bombeadores da E. T.A.;
- Acompanhar os relatórios laboratoriais de análise físico-químico bacteriológico da água das piscinas, poços termais e de água tratada na E.T.A.;
- Analisar e monitorar a qualidade da água na estação de tratamento de água, potabilidade de consumo e balneabilidade das piscinas termais;
- Realizar leitura, análise e emissão de parecer quanto aos laudos laboratoriais da água coletada;
- Elaborar boletim de PH e Cloro residual registrado diariamente pelos operadores da E.T.A.;
- Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, EPI's, EPC's, alimentação, pagamento, combustível, verbas trabalhistas, rescisórias, transporte e demais despesas necessárias para a execução dos serviços, será integralmente de responsabilidade da empresa contratada;

3.3 A periodicidade da prestação através de visitas do profissional técnico responsável deverá ocorrer no mínimo 2 (duas) vezes na semana, devidamente acordado os dias da semana com a Gerência de cada Unidade Executiva do Sesc.

A prestação de serviços, deverá ocorrer de acordo com a legislação vigente para o serviço, cujo profissional técnico responsável pela realização dos serviços deverá conter o registro junto ao Conselho Regional de Química.

**4. INFORMAÇÕES, LOCAIS DE REALIZAÇÃO E FATURAMENTO DO OBJETO:**

- 4.1. Prestação de Serviços, no período de 12 (doze) meses de acordo com a necessidade e solicitação da contratante, nas piscinas e E.T.A.
- 4.2. Informações das Unidades Executivas do Sesc, piscinas e Estações de Tratamento de Água E.T.A., conforme descrição dos itens abaixo:

**1. SESC UNIVERSITÁRIO**

Endereço: Avenida Universitária nº 1.749, Setor Universitário, Goiânia – GO, CEP: 74.610-100. CNPJ: 03.671.444/0002-28

Piscinas		
1		Dimensão/Medidas: 25,00 X 12,50 X 6,00 Profundidade: 1,40M PONTO MAIS FUNDO E 1,00 NO PONTO MAIS RASO Capacidade de litros d'água: 420 Tipo/Formato: L Escada/material: 2 ALUMINIO Chafariz e ou Cascata: NÃO Aquecida ou não: NÃO Iluminada ou Iluminação: SIM Fonte de alimentação de água: SANEAGO Casa de Máquina/Capacidade do motor: CV 3.7 TRIFASICO
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 6,00 X 6,00 Profundidade: 0,65 M Capacidade de litros d'água: 25 Tipo/Formato: QUADRADO Escada/material: NÃO Chafariz e ou Cascata: NÃO Aquecida ou não: NÃO Fonte de alimentação de água: SANEAGO
1		Dimensão/Medidas: 2,00 X 2,0 M Profundidade: 0,30 M Tipo/Formato: QUADRADO Escada/material: NÃO Chafariz e ou Cascata: NÃO Aquecida ou não: NÃO Fonte de alimentação de água: SANEAGO

**2. SESC JATAÍ**

Endereço: Rua Deputado Costa Lima - Vila Santa Maria - CEP.: 75.800-110,  
Jataí – GO. CNPJ: 03.671.444/0012-08

Piscinas		
1	PISCINA DE AZULEJO	Dimensão/Medidas: 312,5m <sup>3</sup> Profundidade: 1,40m Capacidade de litros d'água: 437,5m <sup>3</sup> Tipo/Formato: RETANGULAR (SEMI OLIMPICA) Escada/material: Inox Aquecida ou não: Não Iluminada ou Iluminação: Sim Casa de Máquina/Capacidade do motor: 3cv
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 190,26 Profundidade: 70M Capacidade de litros d'água: 100.32 M <sup>3</sup> . Tipo/Formato: forma de 8 INFANTIL Escada/material: inox. Chafariz e ou Cascata: Chafariz Aquecida ou não: Não Iluminada ou Iluminação: Iluminação. Possui tobogã ou Escorregador?: Escorregador Fonte de alimentação de água: Rede de abastecimento de água tratada. Casa de Máquina/Capacidade do motor: 3 CV

**3. SESC CALDAS NOVAS**

Endereço: Av. Ministro Elias Bufaiçal - Bairro do Turista I - CEP.: 75.680.001.  
CNPJ: 03.671.444/0008-13

Piscinas		
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 750 Profundidade: 1,40 Capacidade de litros d'água: 1000 Tipo/Formato: Redondo / CHAFARIZ Escada/material: Alvenaria Chafariz e ou Cascata: Sim Aquecida ou não: Sim Iluminada ou Iluminação: Sim Fonte de alimentação de água: Poço Termal
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 491,05 Profundidade: 1,30 Capacidade de litros d'água: 629,20 Tipo/Formato: Redondo Escada/material: Alvenaria Aquecida ou não: Sim Iluminada ou Iluminação: Não Fonte de alimentação de água: Poço termal
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 417,15 Profundidade: 1,05 Capacidade de litros d'água: 452,16 Tipo/Formato: REDONDO Escada/material: Inox Aquecida ou não: Sim Fonte de alimentação de água: Poço termal
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 317,40 Profundidade: 1,26 Capacidade de litros d'água: 300

		Tipo/Formato: SINUOSO Escada/material: Inox Aquecida ou não: Sim Iluminada ou Iluminação: Sim Fonte de alimentação de água: Poço termal
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 115,50 Profundidade: 0,40 Capacidade de litros d'água: 115,50 Tipo/Formato: SINUOSO / INFANTIL Chafariz e ou Cascata: sim Aquecida ou não: Sim Iluminada ou Iluminação: Não Fonte de alimentação de água: Poço termal
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 278,00 Profundidade: 1,40 Capacidade de litros d'água: 351,42 Tipo/Formato: Retangular Escada/material: Alvenaria Chafariz e ou Cascata: Sim Aquecida ou não: Sim Fonte de alimentação de água: Poço termal
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 68,00 Profundidade: 0,40 Capacidade de litros d'água: 63,58 Tipo/Formato: Redondo/INFANTIL Aquecida ou não: Sim Fonte de alimentação de água: Poço termal
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 345,00 Profundidade: 1,40 Capacidade de litros d'água: 395,00 Tipo/Formato: Redondo Escada/material: Alvenaria Chafariz e ou Cascata: Sim Aquecida ou não: Sim Iluminada ou Iluminação: Sim Fonte de alimentação de água: Poço termal
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 68,00 Profundidade: 0,40 Capacidade de litros d'água: 63,58 Tipo/Formato: REDONDO/INFANTIL Aquecida ou não: Sim Iluminada ou Iluminação: NÃO Fonte de alimentação de água: Poço termal
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 345,00 Profundidade: 1,40 Capacidade de litros d'água: 395,00 Tipo/Formato: REDONDO Escada/material: Alvenaria Chafariz e ou Cascata: Sim Aquecida ou não: Sim Iluminada ou Iluminação: Sim Fonte de alimentação de água: Poço termal
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 72,38 Profundidade: 1,10 Capacidade de litros d'água: 78,50 Tipo/Formato: REDONDO/TOBOÁGUA Escada/material: Inox

		Aquecida ou não: Sim Possui tobogã? Tamanho do Tobogã: Sim Fonte de alimentação de água: Poço termal
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 27,40 Profundidade: 0,78 Capacidade de litros d'água: 36,00 Tipo/Formato: RETANGULAR/TOBOÁGUA Chafariz e ou Cascata: Sim Aquecida ou não: Sim Iluminada ou Iluminação: Não Possui tobogã? Tamanho do Tobogã: Sim Fonte de alimentação de água: Poço termal

E.T.A. Estação de Tratamento de Água		
1	RESERVATÓRIO DE ÁGUA BRUTA	Capacidade: 150m <sup>3</sup>
1	RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA	Capacidade: 390m <sup>3</sup>

#### 4. SESC PIRENÓPOLIS

Endereço: R. Pireneus, 45 - Centro, Pirenópolis - GO, CEP: 72980-000.  
CNPJ: 03.671.444/0010-38.

Piscinas		
1	PISCINA DE VINIL	Dimensão/Medidas: 8.46 x 4.53 Profundidade: 1,40 m Capacidade de litros d'água: (área 26,30 m <sup>2</sup> )
3	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 3.40x3.82 / 19,57x 13.47 / R1.90 Profundidade: 0,80 m / 1,20m / 0,40m Capacidade de litros d'água: 13,00m <sup>2</sup> / 115,00 m <sup>2</sup> / 11,35m <sup>2</sup>

#### 5. SESC FAIÇALVILLE

Endereço: Avenida Ipanema nº 1.600, Setor Faiçalville, Goiânia – GO, CEP: 74.350-010. CNPJ: 03.671.444/0005-70

Piscinas		
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 163m <sup>2</sup> Profundidade: 1,10m Capacidade de litros d'água: 240m <sup>3</sup> Escada/material: Inox Chafariz e ou Cascata: Sim Fonte de alimentação de água: Poço art./Saneago Casa de Máquina/Capacidade do motor: MOTOR VOGES 7,5
1	ALVENARIA REVESTIDO DE AZULEJO	Dimensão/Medidas: 345m <sup>2</sup> Profundidade: 1,10m Capacidade de litros d'água: 840m <sup>3</sup> Escada/material: Inox Chafariz e ou Cascata: Não Aquecida ou não: Não Iluminada ou Iluminação: Não Fonte de alimentação de água: Poço art./Saneago Casa de Máquina/Capacidade do motor: MOTOR EBERLE 5CV
1	ALVENARIA REVESTIDO DE AZULEJO	Dimensão/Medidas: 308,38m <sup>2</sup> SEMI OLIMPICA Profundidade: 1,50m <sup>2</sup> Capacidade de litros d'água: 465m <sup>3</sup>

		Chafariz e ou Cascata: Não Aquecida ou não: Não Iluminada ou Iluminação: Não Fonte de alimentação de água: Poço art./Saneago Casa de Máquina/Capacidade do motor: MOTOR WEG 7,5CV
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 312,5m <sup>2</sup> SEMI OLIMPICA Profundidade: 1,60m <sup>2</sup> Capacidade de litros d'água: 540m <sup>3</sup> Escada/material: Inox Chafariz e ou Cascata: Não Aquecida ou não: Não Iluminada ou Iluminação: Não Fonte de alimentação de água: Poço art./Saneago Casa de Máquina/Capacidade do motor: MOTOR WEG 7,5CV
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 450,m <sup>2</sup> Profundidade: 1,20m <sup>2</sup> Capacidade de litros d'água: 500m <sup>3</sup> Escada/material: Inox Chafariz e ou Cascata: Não Fonte de alimentação de água: Poço art./Saneago Casa de Máquina/Capacidade do motor: MOTOR WEG 7,5CV
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 62,m <sup>2</sup> TOBOÁGUA Profundidade: 1,30m <sup>2</sup> Capacidade de litros d'água: 100m <sup>3</sup> Escada/material: Inox Fonte de alimentação de água: Poço art./Saneago Casa de Máquina/Capacidade do motor: MOTOR WEG 3CV 7,5CV
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 92,24m <sup>2</sup> INFANTIL/INTEGRADA Profundidade: 0,6m Capacidade de litros d'água: 105m <sup>3</sup> Escada/material: Inox Fonte de alimentação de água: Poço art./Saneago Casa de Máquina/Capacidade do motor: MOTOR EBERLE 3CV 7,5CV
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 15,48m <sup>2</sup> INFANTIL/INTEGRADA Profundidade: 0,4m Capacidade de litros d'água: 105m <sup>3</sup> Escada/material: Inox Fonte de alimentação de água: Poço art./Saneago Casa de Máquina/Capacidade do motor: MOTOR EBERLE 3CV 7,5CV
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 93,77m <sup>2</sup> INFANTIL/INTEGRADA Profundidade: 0,4m Capacidade de litros d'água: 105m <sup>3</sup> Escada/material: Inox Fonte de alimentação de água: Poço art./Saneago Casa de Máquina/Capacidade do motor: MOTOR EBERLE 3CV 7,5CV
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 15,48m <sup>2</sup> INFANTIL/INTEGRADA Profundidade: 0,2m Capacidade de litros d'água: 105m <sup>3</sup> Escada/material: Inox Fonte de alimentação de água: Poço art./Saneago

*[Handwritten signatures]*



	Casa de Máquina/Capacidade do motor: MOTOR EBERLE 3CV 7,5CV
--	---

E.T.A. Estação de Tratamento de Água		
1	RESERVATÓRIO REDE DE GRADEAMENTO	Capacidade: 5,5m <sup>3</sup>
1	RESERVATÓRIO TANQUE PULMÃO	Capacidade: 22,5m <sup>3</sup>
1	RESERVATÓRIO POÇO EXTRAVASOR	Capacidade: 10m <sup>3</sup>

## 6. SESC ANÁPOLIS

Endereço: Av. Santos Dumont esq. com Zeca Louza S/N, Anápolis-GO - CEP.: 75.110-180. CNPJ: 03.671.444/0006-51.

Piscinas		
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 312,50m <sup>2</sup> Profundidade: 1,60m Capacidade de litros d'água: 500,00m <sup>3</sup> Tipo/Formato: RETANGULAR (SEMI OLIMPICA) Fonte de alimentação de água: CONCESSIONÁRIA ESTADUAL (SANEAGO) Casa de Máquina/Capacidade do motor: 7,5CV
1		Dimensão/Medidas: 306,00m <sup>2</sup> Profundidade: 0,85m Capacidade de litros d'água: 260,10m <sup>3</sup> Tipo/Formato: QUADRADA DOIS NIVEIS (INFANTIL) Fonte de alimentação de água: CONCESSIONÁRIA ESTADUAL (SANEAGO) Casa de Máquina/Capacidade do motor: 7,5CV
1		Dimensão/Medidas: 63,00m <sup>2</sup> Profundidade: 1,20m Capacidade de litros d'água: 75,60m <sup>3</sup> Tipo/Formato: MEIA LUA (TOBOAGUA) Possui Tobogã Fonte de alimentação de água: CONCESSIONÁRIA ESTADUAL (SANEAGO) Casa de Máquina/Capacidade do motor: 5,0CV

## 7. SESC CAMPINAS

Endereço: Avenida Rio Grande do Sul Nº 123, Campinas, Goiânia – Go, CEP: 74.520-070. CNPJ: 03.671.444/0003-09

Piscinas		
1	PISCINA DE PASTILHAS/AZULEJO	Dimensão/Medidas: 25 metros Profundidade: 1,70 metros Capacidade de litros d'água: 312,50 m <sup>3</sup> Tipo/Formato: Quadrada Escada/material: inox Casa de Máquina/Capacidade do motor: sim/5 cavalo
1		Dimensão/Medidas: 13,68 m - INFANTIL Profundidade: 1,10 m Capacidade de litros d'água: 102,70 m <sup>3</sup> Tipo/Formato: quadrada Escada/material: Azulejo Casa de Máquina/Capacidade do motor: sim/ 3 cavalo

## 5. OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES

### 5.1. DA CONTRATADA

5.1.1. A empresa vencedora, obriga-se a fornecer o objeto desta licitação de acordo com as especificações definidas e apresentadas neste Termo de Referência, de acordo com as legislações vigentes.

5.1.2. A empresa vencedora deverá possuir habilitação/responsabilidade para a prestação de serviços do objeto deste Termo de Referência.

5.1.3. O Profissional Técnico responsável pela realização dos serviços deverá estar devidamente registrado no Conselho Regional de Químicos.

5.1.4. Caso seja observado algum erro e/ou comportamento/orientação inadequado por parte da empresa e/ou profissional técnico responsável pelos serviços, a empresa deverá imediatamente comunicar ao Sesc/Go e corrigir erros/falhas ocorridas se responsabilizando pelos atos competidos sem nenhum ônus para o Sesc Goiás.

5.1.5. A empresa Contratada será responsável pelo pagamento de toda e qualquer taxas necessárias para a execução dos serviços, inclusive o cadastro do contrato junto aos órgãos responsáveis.

### 5.2. DO SESC GOIÁS

5.2.1. Notificar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer falhas, erros, imperfeições ou irregularidades que encontrar no objeto licitado.

5.2.2. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com o termo de referência e demais normas da Entidade e legislações vigentes.

## 6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

6.1 A empresa deverá apresentar no mínimo 1 (um) atestado de Capacidade Técnica de pessoa jurídica de direito público e/ou privado, comprovando que a licitante executa e/ou executou o objeto com quantidades iguais e/ou similar ao solicitado, e obteve desempenho satisfatório.

## 7. DO PAGAMENTO:

7.1 O pagamento dos produtos objeto deste Termo de Referência, ocorrerá em até 15 (quinze) dias subsequente à entrega da NF com aceite do serviço e será feito preferencialmente através de boleto bancário. Não sendo possível o pagamento poderá ocorrer através de crédito em conta corrente da empresa licitante, oportunidade em que a empresa deverá constar os dados bancários para depósito na NF.

7.2 A licitante deverá expor junto a Nota Fiscal sua regularidade fiscal através das certidões Federal, Estadual, Municipal e FGTS.

## 8. FISCALIZAÇÃO

8.1 A fiscalização do contrato será exercida pelo (a) Gerente de cada Unidade Executiva do Sesc demandante deste objeto e/ou outro Colaborador/Responsável indicado pelas Gerências, como segue:

Fiscal	Fiscal Suplente
<b>Tiago Nóbrega Stival</b> Gerente do Sesc Anápolis CPF: 913.717.321-91 Matrícula: 6177	<b>Antônio Cézar Crispim</b> Responsável Serviços Gerais do Sesc Anápolis CPF: 307.619.171-72 Matrícula: 5216
<b>Dynelle Seixas Santana</b> Gerente de Unidade do Sesc Pirenópolis CPF: 891.567.901-63 Matrícula: 10219	<b>Hiara da S. Modesto Oliveira.</b> Assistente Técnico Financeiro do Sesc Pirenópolis CPF: 859.926.901-15 Matrícula: 5966
<b>Luiz Humberto Soares</b> Chefe de Manutenção do Sesc Caldas Novas CPF: 220.064.861-87 Matrícula: 1893	<b>Mauro Miguel Junior</b> Gerente Geral do Sesc Caldas Novas CPF: 792.917.401-87 Matrícula: 10094
<b>Cristina Medeiros Carvalho</b> Assistente Técnico III do Sesc Jataí CPF: 713.596.641-49 Matrícula: 8994	<b>Rodrigo Cabral de Carvalho</b> Gerente do Sesc Jataí Integração Sesc – Senac CPF: 015.875.031-40 Matrícula: 1854
<b>Yuri Silva Couto</b> Assist. Técnico III – Encarregado Serviços Gerais do Sesc Campinas CPF: 700.497.671-86 Matrícula: 9165	<b>Cláudia Castro Oliveira Montes</b> Gerente Sesc Campinas CPF: 479.123.591-68 Matrícula: 1702



<b>Daniela Divina Vieira Pontes</b> Responsável Técnica de Infraestrutura, Operações e Serviços do Sesc Faiçalville CPF: 801.586.501-82 Matrícula: 7142	<b>Weily Aparecido Oliveira Cardoso</b> Encarregado de Manutenção do Sesc Faiçalville CPF: 891.829.101-97 Matrícula: 3309
<b>José Edivaldo dos Santos</b> Ass. Técnico III – Encarregado Serviços Gerais do Sesc Universitário CPF: 266.328.371-15 Matrícula: 9191	<b>Cleidiane Rezende da Silva</b> Ass. Técnico III – Recreador do Sesc Universitário CPF: 014.533.661-13 Matrícula: 8981

**Cristiane Neres Ribeiro Mota**  
Chefe da Seção de Apoio Operacional e Serviços  
Integração Sesc – Senac  
Matrícula: 0416 - CPF: 777.193.281-91  
Fiscal

**Alexandre Ismael Neves**  
Assistente Administrativo II da Seção de Apoio Operacional  
e Serviços  
Integração Sesc – Senac  
Matrícula 6517 - CPF: 616.219.941-04  
Fiscal Suplente